



МЧС России

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России по РС (Я)  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Оймяконскому району,  
адрес: Республика Саха (Якутия), Оймяконский район, п. Усть-Нера, Энергетический проезд, 3, тел. 2-10-36

Постановление № 12  
о назначении административного наказания

« 14 » марта 2022 г.

с. Томтор, Оймяконский район

(город, село, район)

Я, врио главного государственного инспектора Оймяконского района по пожарному надзору

(должность, ф.и.о. государственного инспектора ГПН)

УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я) майор внутренней службы Никитин П.В.

рассмотрел протокол №12 и материал

на гр. Егорова Алена Владимировна

Ф.И.О.

дата и место рождения 09.02.1978, с. Томтор Оймяконского района ЯАССР

проживающего (ую) с. Томтор, пер. Рабочий, д. 12

(указывается адрес места жительства)

работающего (ую), учащегося (уюся) МБОУ "ТСОШ им. Н.М. Заболоцкого"

(наименование предприятия, объекта)

в качестве директора

(занимаемая должность)

**УСТАНОВИЛ:**

15 час. 00 мин. «14» марта 2022 г. На объектах МБОУ "ТСОШ им. Н.М. Заболоцкого"

(указывается обстоятельства, правонарушения при рассмотрении дела: время, адрес, место совершения правонарушения, событие)

по адресу: Оймяконский район, с. Томтор, ул. Обручева, д. 21

(административного правонарушения (обстоятельства выявленные в ходе обследования, установленные нарушил(а) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ)

нарушения требований пожарной безопасности, в том числе дляящихся и пр.), законные и (или)

(утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479);

СП 9.13130.2009 Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем

противопожарной защиты»; 6.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты.

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»

Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

- На объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствует исправный ручной электрический фонарь из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, (п.п. 30, 56 ППР в РФ);
- Отсутствует указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, (п. 48 ППР в РФ);
- Отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, (п. 56 ППР в РФ);
- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты для учета наличия, периодичности

- осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, не заполняется ежеквартально, (п. 60 ППР в РФ, п. 4.3.6 СП 9.13130.2009 Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»);
5. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, (п. 17 ППР в РФ);
  6. Отсутствует декларация пожарной безопасности, (ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
  7. В помещении электрощитовой отсутствует диэлектрический комплект (резиновые боты, перчатки, ножницы для резки электропроводов), (п. 410 ППР в РФ);
  8. Устройства для самозакрывания дверей в открытом положении, (п.п. 14, 24, 27, 29 ППР в РФ);
  9. Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, (п.п. 30, 56 ППР в РФ);
  10. На дверях (люках) чердачных помещений не размещена информация о месте хранения ключей, (п. 18 ППР в РФ);
  11. Не проведена работа по очистке вентиляции от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, (п. 43 ППР в РФ);
  12. В помещении архива отсутствуют дымовые пожарные извещатели, (п.п. 6.6.1, 6.6.2 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»);
  13. В комнате для персонала отсутствуют дымовые пожарные извещатели, (п.п. 6.6.1, 6.6.2 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»);
  14. В хозяйственном помещении отсутствуют дымовые пожарные извещатели, (п.п. 6.6.1, 6.6.2 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»);
  15. Отсутствует пожарный щит (2 ведра, совковая лопата, штыковая лопата, лом, багор, кошма, крюк с деревянной рукояткой, песок объемом 0,5 куб. метра, конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков), (п.п. 410, 411, 412 ППР в РФ);

#### Здание гаража

16. В здании гаража допускаются эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией, (п. 35 ППР в РФ);
17. Кабели и провода систем противопожарной защиты (СПЗ), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4, и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315, (п. 4.5 СП 6.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»);
18. Отсутствует пожарный щит (2 ведра, совковая лопата, штыковая лопата, лом, багор, кошма, крюк с деревянной рукояткой, песок объемом 0,5 куб. метра, конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков), (п.п. 410, 411, 412 ППР в РФ);
19. Не обеспечен объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), (п. 60 ППР в РФ);
20. Допускается пользование электропроводом с видимым нарушением изоляции, (п. 35 ППР в РФ);
21. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) не в рабочем состоянии, (п. 54 ППР в РФ);
22. Не выведен сигнал АПС в помещении пожарного поста (в школу), (п. 5.12 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»);

человек совершил (а) административное правонарушение. Предусмотренное ч. 1 ст. 20.4

Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Заслушав доводы физического лица, законного представителя юридического лица, защитника, представителя (ненужное зачеркнуть) о том, что: гр. Егорова А.В. с выявленными нарушениями  
(заявления, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)  
требований пожарной безопасности согласна.

согласие или несогласие: с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности; порядок проведения проверки;

причины не согласия с протоколом об административном правонарушении)

Врио. гл. государственного инспектора признал доводы Егоровой А.В.

(признание или не признание государственным инспектором, вынесшим настоящее постановление, доводов физического лица,

законного представителя юридического лица, защитника, представителя по указанным замечаниям)

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34 , п.1 ч.1 ст.29.9, ч.1,3,5 ст.29.10, ч.4 ст.24.7  
(ст.4.2 и 4.3, ч.2 и 3 ст.4.1) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и  
(указываются смягчающие или

принимая во внимание п.1, ч.1 ст. 4.2 КоАП РФ смягчающие вину обстоятельства, а именно:  
раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.  
Отягчающие вину обстоятельства не установлено  
(отягчающие ответственность обстоятельства)

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать виновным директора, Егорову Алену Владимировну

(указывается ф.и.о. физического лица; полное наименование юридического лица)

в совершении административного(ых) правонарушения(ий), предусмотренного(ых) ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии с протоколом об административном правонарушении № 12 составленным врио главного государственного инспектора ОНД и ПР по Оймяконскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я) майором внутренней службы Никитиным П.В.

(указываются должность, ФИО государственного инспектора по пожарному надзору, составившего протокол)

Привлечь директора, Егорову Алену Владимировну

(указывается ф.и.о. физического лица; полное наименование юридического лица)

к административной ответственности в виде предупреждения

(указывается вид размер административного наказания: предупреждение или административный штраф)

2. Объявить директору, Егоровой Алене Владимировне

(указывается ф.и.о. физического лица или законного представителя юридического лица)

что жалоба на настоящее постановление может быть подана в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу (начальнику УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я), по адресу: 677009, РС (Я), г. Якутск, ул. Кальвица, д. 16/2); непосредственно через орган, вынесший данное постановление, или в суд (по адресу: 678730, РС (Я), п. Усть-Нера, ул. Мацкепладзе, д. 8) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления

3. Разъяснить директору, Егоровой Алене Владимировне

(указывается ф.и.о. физического лица или законного представителя юридического лица)

что сумма штрафа должна быть перечислена согласно следующим реквизитам: УФК по РС (Я) (Главное управление МЧС России по РС (Я)), ИНН 1435154181, КПП 143501001, наименование банка отделение НБ - РС (Я) Банка России// УФК по РС (Я) г. Якутск, БИК 019805001, корреспондентский счет 40102810345370000085, расчетный счет 03100643000000011600, наименование платежа – штраф за нарушение ППР в РФ, дело об административном правонарушении №12, КБК 17711601201010004140, ОКАТО 98239000000, ОКТМО 98639000, УИН 0

4. Разъяснить директору, Егоровой Алене Владимировне

(указывается ф.и.о. физического лица или законного представителя юридического лица)

о том, что в порядке ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки).

Кроме того, за неуплату штрафа в 60-дневный срок со дня вступления настоящего постановления в законную силу нарушитель подлежит административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного

штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. В случае не соблюдения установленного порядка исполнения постановления, административный штраф будет взыскан в соответствии с действующим законодательством органами принудительного исполнения.

Настоящее постановление вступает в законную силу после истечения 10-дневного срока, установленного для обжалования постановления с « 25 » марта 2022 г.; после истечения 10-дневного срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту. В случае неуплаты административного штрафа в установленные законом сроки настоящее постановление может быть предъявлено к принудительному исполнению в течении 1 года со дня вынесения постановления.

5. Издержки по административном правонарушении,

(указываются характер и размер отнесенных к издержкам затрат либо их отсутствие)

6. Вещественные доказательства

(указываются характерные вещественные доказательства, документы, иные вещи,

изъятые в процессе производства, а также меры, принятые по ним)

С содержанием постановления ознакомлен(а), копию постановления получил(а), копия постановления направлена (ненужное зачеркнуть)

« 14 » марта 2022 г.

✓ *В.Егоров*

/Егорова А.В./

(дата, подпись, фамилия, инициалы законного представителя, либо отметка о направлении почтой (№зак. письма)

Подпись лица, вынесшего постановление

*П.Викитин*

/Никитин П.В./

Отметка об исполнении постановления

Постановление № от « » 2022 г. исполнено

(указывается дата и № финансового документа)

Дата выдачи постановления (как исполненного документа) « » 2022 г.

М.П.

(при направлении органа принудительного исполнения)

Единый телефон доверия – 8(4112) 39-99-99